


附件 5

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题

整治销号确认表

填报单位 (盖章)

时间: 2022 年 7 月 25 日

水源地 总序号	569	水源地 分序号	31
存在的问题	1. 一级保护区内离取水井约 10 米为龙荣村村部, 有办公人员(1 户 4 人居民算), 无污水处理设施。 2. 保护区无标识标牌和隔离设施。		
整改措施	1. 完善污水处理设施 2. 规范设置标识标牌, 完善隔离设施		
整改完成情况	已按照技术规范的要求共完成 4 块, 3 块界牌, 1 块宣传牌, 完善取水点密闭式隔离防护栏设施的整改。完成生活污水收集、生态池与化粪池已整改		
公示情况 (网址)	http://www.hnhs.gov.cn/23247/23265/23898/content_1587916.html		
县市区政府负责同志签字	已完成验收, 可以销号, 现向益阳市人民政府备案。 签名: 		
级专家组组长 签字	☒ 经技术核查, 符合销号条件 ☐ 经技术核查, 不符合销号条件, 请落实以下事项 (见附件) 签名: 		
备注			

说明: 1. 此表一式三份, 各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号, 一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

附件 5

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2022 年 7 月 25 日

水源地 总序号	570	水源地 分序号	32
存在的问题	1. 一级保护区在离取水井约 10 米处为水管宿舍楼，现有 2 户 8 人居住，无污水处理设施。 2. 保护区部分标牌缺失。		
整改措施	1. 完善污水处理设施 2. 规范设置标识标牌		
整改完成 情况	已按照技术规范的要求共完成 5 块，3 块界牌，1 块宣传牌，1 块交通警示牌，完成生活污水收集、生态池与化粪池已整改		
公示情况 (网址)	http://www.hnhs.gov.cn/23247/23265/23898/content_1587916.html		
县市区政府 负责同志签 字	已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。 签名：		
市州级专家 组长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件） 签名：		
备注			

说明：1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。

2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。


3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

附件 5

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2022 年 5 月 23 日

水源地 总序号	571	水源地 分序号	33
存在问题	无标识标牌		
整改措施	按照技术规范的要求设置了界标、宣传牌、交通警示牌。		
整改完成情况	已按照技术规范的要求完成 1 块界标、1 块宣传牌、2 块交通警示牌的设置。		
公示情况 (网址)	www.hnhs.gov.cn/23247/23265/23898/content_1587915.html		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向赫山区人民政府备案。 签名:  		
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签名: 		
备 注			

- 说明：1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2022.7.7


水源地 总序号	572	水源地 分序号	34
存在问题	1、生活面源污染:保护区范围内有 1 户居民，常住 4 人，无污水处理设施。2、标识标牌:保护区无标识标牌。		
整改措施	1、对保护区内居民设置分散式污水处理设施进行收集处理排入保护区范围外下游进行资源化利用，设立垃圾桶对垃圾进行收集。2、在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已完成		
公示情况 (网址)	http://www.hnhs.gov.cn/23247/23255/24034/content_1625211.html#10006-weixin-1-52626-6b3bffd01fdde4900130bc5a2751b6d1		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向赫山区人民政府备案。 签名: [Signature]		
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签名: [Signature]		
备 注			

说明: 1.此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
2.按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
3.水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2022.7.7

水源地 总序号	573	水源地 分序号	35
存在问题	1、生活面源污染：保护区范围内有2户居民，常住8人，无污水处理设施。2、标识标牌：保护区标识标牌部分缺失。		
整改措施	1、对保护区内居民设置分散式污水处理设施进行收集处理排入保护区范围外下游农田或菜地进行资源化利用，设立垃圾桶对垃圾进行收集。2、完善保护区内标识标牌、宣传牌加强日常监督管理。		
整改完成情况	已完成		
公示情况 (网址)	http://www.hnhs.gov.cn/23247/23255/24034/content_1625212.html#10006-weixin-1-52626-6b3bffd01fdde4900130bc5a2751b6d1		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向赫山区人民政府备案。 签名: 		
市州级专家组组 长签字	☐ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签名: 		
备 注			


说明：1.此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
2.按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
3.水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

附件 5

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2022 年 7 月 19 日


水源地 总序号	574	水源地 分序号	36
存在问题	1. 一级水源保护区未设置相应界牌、交通警示牌、宣传牌； 2. 无污水处理设施。		
整改措施	规范设置界标、宣传牌、交通警示牌、污水处理。		
整改完成情况	1. 已按照技术规范的要求完成 2 块界标、1 块宣传牌、1 块交通警示牌； 2. 已进行污水处理设施整改。		
公示情况 (网址)	http://www.hnhs.gov.cn/23247/23256/23907/content_1624128.html		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。 签名: 		
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签名: 		
备 注			

附件 5

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2022 年 5 月 26 日


水源地 总序号	575	水源地 分序号	37
存在问题	1. 一级水源保护区未设置标识标牌。 2. 保护区内无污水处理设施。		
整改措施	1. 规范设置界标、宣传牌、交通警示牌。2. 完善水厂污水处理设施。		
整改完成情况	1. 已按照技术规范的要求完成 2 块界标、1 块宣传牌、1 块交通警示牌。2. 已完善污水处理设施。		
公示情况 (网址)			
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。 签名： 		
市州级专家组组 长签字	☐ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签名： 		
备 注			

附件 5

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2022 年 5 月 26 日


水源地 总序号	576	水源地 分序号	38
存在问题	1. 一级水源保护区未设置相应界牌、交通警示牌、宣传牌； 2. 保护区范围内有 4 户居民常住 16 人，无污水处理设施。		
整改措施	规范设置界标、宣传牌、交通警示牌，污水处理。		
整改完成情况	1. 已按照技术规范的要求完成 2 块界标、1 块宣传牌、1 块交通警示牌； 2. 已按要求搞好污水处理设施。		
公示情况 (网址)	http://www.hnhs.gov.cn/23247/23256/23907/content_1588211.html		
县市区政府负 责同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。 签名： 		
市州级专家组 组长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签名： 		
备 注			

附件 5

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位：（盖章）

时间：2022 年 7 月 25 日

水源地 总序号	577	水源地 分序号	39
存在问题	一级保护区宣传牌、界标设置不规范,无污水处理设施,无隔离措施。		
整改措施	规范设置宣传牌、界标、安装三格式化粪池、取水井附近地面硬化。		
整改完成情况	已按照技术规范的要求完成 9 块界标、4 块宣传牌、安装三格式化粪池、取水井附近地面硬化。		
公示情况（网址）	http://www.hnhs.gov.cn/23247/23264/23899/content_1636199.html		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 		
市州级专家组 组长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项(见附件)。 签名: 		
备 注			

说明: 1. 此表一式三份,各县市区、市州、省厅各存一份。

2. 按水源地销号,一个水源地填报一张销号确认表。


3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

附件 5

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2022 年 5 月 23 日

水源地 总序号	578	水源地 分序号	40
存在问题	无标识标牌		
整改措施	按照技术规范的要求设置了界标、宣传牌、交通警示牌。		
整改完成情况	已按照技术规范的要求完成 1 块界标、1 块宣传牌、2 块交通警示牌的设置。		
公示情况 (网址)	http://www.hnhs.gov.cn/23247/23265/23898/content_1587916.html		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向赫山区人民政府备案。 签名： 		
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签名： 		
备 注			

- 说明：1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位：（盖章）

时间：2022 年 7 月 25 日

水源地 总序号	579	水源地 分序号	41
存在问题	一级保护区宣传牌、交通警示牌不完善、界标设置不规范、保护区边坡裸露无防护措施。		
整改措施	规范设置宣传牌、界标、交通警示牌、完善隔离防护网。		
整改完成情况	已按照技术规范的要求完成 11 块界标、1 块宣传牌、交通警示牌 1 块、安装防护栏。		
公示情况（网址）	http://www.hnhs.gov.cn/23247/23264/23899/content_1636197.html		
县市区政府负责同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。  签名：		
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签名：		
备 注			

说明：1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。


2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。

3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

农村千人以上饮用水源地环境问题整改销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2022年7月29日

水源地 总序号	580	水源地 分序号	42
存在问题	无标识标牌，无隔离防护网		
整改措施	按照技术规范的要求设置了界标、宣传牌、交通警示牌，按要求安装水源地保护区隔离防护网。		
整改完成情况	已按照技术规范的要求完成1块界标、1块宣传牌、2块交通警示牌的设置，按要求完成了水源地保护区安装隔离防护网。		
公示情况（网址）	http://www.hnhs.gov.cn/23247/23260/23796/content_1636037.html?bs_h_bid=5805065072		
县市区政府负责同志签字	已完成验收，可以销号，现向赫山区人民政府备案。 签名： 		
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签名： 		
备 注			

说明：1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。

2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。

3. 水源地总序号、分序号分别按对应序号填报。